



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

**ОРСКНЕФТЕОРГСИНТЕЗ**

462407, Россия, Оренбургская обл., г.Орск, ул.Гончарова 1А

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.22 НФ79



## ПАСПОРТ № 924

Наименование продукта: **Топливо нефтяное вакуумной перегонки**

НД: **СТО 05034205-007-2013 с изм. 1-3**

Код **ОКПД2 19.20.27.110**

Дата изготовления продукта, отбора и проведения анализа: **26.12.2017**

Номер резервуара : **314**

Замер резервуара: **1066.0 см**

Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ02.Н43259. Срок действия с 29.04.2015 г. по 28.04.2018 г.  
Выдан ОС продукции ООО "ЦСМВ" № РОСС RU.0001.11АЯ02 117418, Москва, Нахимовский проспект, д.31, кор.2

№ п/п	Наименование показателей	Метод испытания	Норма по СТО	Фактически
1	Плотность при 15 °С, кг/м <sup>3</sup>	ГОСТ Р 51069	в пределах 873.4-953.3	920.5
2	Вязкость кинематическая при 50 °С, мм <sup>2</sup> /с	ГОСТ 33	в пределах 5.0-60.0	40.6
3	Массовая доля серы, %	ГОСТ Р 51947	не более 2.0	1.76
4	Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	не ниже 16	34
5	Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С	ГОСТ Р ЕН ИСО 2719 (метод А)	не ниже 101	185.0
6	Коксуемость, %	ГОСТ 19932	не более 0.6	0.43
7	Массовая доля ванадия, %	ГОСТ 10364	не более 0.0005	менее 0.0002
8	Плотность при 20°С, кг/м <sup>3</sup>	ГОСТ 3900	Не нормируется. Определение обязательно	915.3
9	Фракционный состав: -объемная доля продукта, испарившегося до 360 °С	АСТМ Д 86	менее 90	3.0

Заключение: Топливо нефтяное вакуумной перегонки соответствует СТО 05034205-007-2013 с изм. 1-3



Зам. директора производственного департамента:

М.П.

Начальник ПДО:

Дата выдачи паспорта

Кулюкин М.А.

Горбань Ю.П.

27.12.2017