



АЯ 02

ПАСПОРТ № 1622

Дата изготовления продукта: 26.11.2017

Наименование продукта: Газы углеводородные сжиженные топливные. Пропан технический (ПТ)

Номер ГОСТ Р 52087-2003

Код ОКПД2 19.20.31.110

Номер цистерны: 57648016

Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ02.В43294. Срок действия с 04.06.2015 г по 03.06.2018 г.

Выдан ОС продукции ООО "ЦСМВ" № РОСС RU.0001.11АЯ02 117418, Москва, Нахимовский проспект, д.31, кор.2

№ п/п	Наименование показателей	Норма	Фактическое значение
1	Массовая доля компонентов, %: сумма метана, этана и этилена сумма пропана и пропилена сумма бутанов и бутиленов	Не нормируется	4.07
		не менее 75	79.18
		не нормируется	16.76
2	Объемная доля жидкого остатка при плюс 20 °С, %	не более 0.7	менее 0.5
3	Давление насыщенных паров, избыточное, МПа, при температуре: плюс 45 °С минус 20 °С	не более 1.6	1.6
		не менее 0.16	0.23
4	Массовая доля сероводорода и меркаптановой серы, % в том числе сероводорода	не более 0.013	0.013
		не более 0.003	0.0027
5	Содержание свободной воды и щелочи	Отсутствие	Отсутствие
6	Интенсивность запаха, баллы	не менее 3	-
7	Плотность при 15 °С, кг/м ³	Не нормируется	509.27

Примечание: Допускается не определять интенсивность запаха при массовой доле меркаптановой серы 0,002% и более.

М.П.

Зам. директора производственного департамента:

Начальник ПДО:

 Кулюкин М.А.

 Горбань Ю.П.