



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ОРСКНЕФТЕОРГСИНТЕЗ

462407, Россия, Оренбургская обл., г.Орск, ул.Гончарова 1А

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.22.НФ79

Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05 августа 2015 г.



АЯ 02

## ПАСПОРТ № 1724

Дата изготовления продукта, отбора и проведения анализа: 08.12.2018

Наименование продукта: Газы углеводородные сжиженные топливные. Пропан технический (ПТ)

Номер ГОСТ Р 52087-2003

Код ОКПД2 19.20.31.110

Номер цистерны: 57595951

№ п/п	Наименование показателей	Норма	Фактическое значение
1	Массовая доля компонентов, %: сумма метана, этана и этилена сумма пропана и пропилена сумма бутанов и бутиленов	Не нормируется	2.79
		не менее 75	83.83
		не нормируется	13.37
2	Объемная доля жидкого остатка при плюс 20 °С,%	не более 0.7	менее 0.5
3	Давление насыщенных паров, избыточное, МПа, при температуре: плюс 45 °С минус 20 °С	не более 1.6	1.5
		не менее 0.16	0.19
4	Массовая доля сероводорода и меркаптановой серы, % в том числе сероводорода	не более 0.013	0.013
		не более 0.003	0.0030
5	Содержание свободной воды и щелочи	Отсутствие	Отсутствие
6	Интенсивность запаха, баллы	не менее 3	-
7	Плотность при 15 °С, кг/м <sup>3</sup>	Не нормируется	510.13


Примечание: Допускается не определять интенсивность запаха при массовой доле меркаптановой серы 0,002% и более.

Заключение: Газы углеводородные сжиженные топливные марки ПТ соответствуют ГОСТ Р 52087-2003

Зам. директора производственного департамента:

 Кулюкин М.А.

Начальник ПДО

 Горбань Ю.П.

Дата выдачи паспорта

08.12.2018

М.П.